

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku*adres: ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok**tel. 85 742-53-78; fax: 85 742-21-04***PROTOKÓŁ KONTROLI WIOS BL NR 291/ROK**

Sygnatura protokołu	WL.7023.77.2.2011.KK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) - art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Czeremcha
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczalnia ścieków
Adres kontrolowanej działalności	ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Maria Iwaniuk – Sekretarz Gminy
NIP zakładu	603 00 00 203
Regon zakładu	050659237
PKD/EKD	-
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	(85) 685-04-00
Adres strony internetowej: e-mail:	http://www.czeremcha.pl -
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	-
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Walery Smyk – Inspektor

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	
Adres do korespondencji	
NIP	
Regon	
Rejestracja	
Telefon/ fax.	
Informacje o kontroli	
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 18.11.2011 r.
	Data zakończenia kontroli: 07.12.2011 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Rok 2010/2011
Cel kontroli	6

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Kamil Karny
	Nr upoważnienia 26/08
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Michał Konopko
	Nr upoważnienia 09/09
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

I. Ustalenia kontroli

1. Stan formalnoprawny.

- Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uregulowany jest decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dn. 25.02.2003 r. znak: RŚ.6223-2/036 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czeremsku na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód i wprowadzanie ścieków oczyszczonych w miejscowości Czeremcha

- Zmiana w/w pozwolenia z dn. 11.09.2011 r.

2. Urządzenia oczyszczające ścieki

W skład gminnej oczyszczalni ścieków w Czeremsze przy ul. Duboisa wchodzi następujące urządzenia:

- punkt zlewny ścieków dowożonych
- pompownia ścieków
- reaktor biologiczny typu „Hydrocentrum”
- zbiornik i pompownia osadu nadmiernego
- budynek technologiczny

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki były technicznie sprawne.

3. Warunki użytkowania oczyszczalni ścieków określone w pozwoleniu wodnoprawnym

- Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych nie będzie przekraczała:
 - $Q_{\text{dtr}} = 120,00 \text{ m}^3/\text{d}$
- Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie będą przekraczały:
 - BZT₅ - 25 mg O₂/dm³
 - ChZT - 125 mg O₂/dm³
 - zawiesina - 35 mg/dm³
- Ilości odprowadzonych ścieków w:
 - I półroczu 2010:
 - 12 255,54 m³
 - II półroczu 2010:
 - 8 475,78 m³
 - I półroczu 2011:
 - 10 010,34 m³

Ilości odprowadzonych ścieków nie przekraczają ilości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Tabela zbiorcza badań automonitoringowych ścieków

Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego	Ilość wymaganych badań ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	Opis wykonanych badań	uwagi
25.02.2011 – 24.02.2012	2*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z badań nr 85/W Laboratorium WIOŚ w Białymstoku z dn. 23.03.2011 r., próbki pobrano dn. 08.03.2011 r. – nie stwierdzono przekroczeń 2. Sprawozdanie z badań nr 174/W Laboratorium WIOŚ w Białymstoku z dn. 24.05.2011 r., próbki pobrano dn. 10.05.2011 r. – nie stwierdzono przekroczeń 3. Sprawozdanie z badań nr 413/W Laboratorium WIOŚ w Białymstoku z dn. 10.10.2011 r., próbki pobrano dn. 29.09.2011 r. – nie stwierdzono przekroczeń 	

** wymagane badania 4 próbek ścieków w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia, w kolejnych latach wykonuje się badania 2 próbek, jeżeli stwierdzono przekroczenia lub nie wykonano wymaganej ilości badań należy wykonać 4 badań w kolejnych latach, jeżeli nie stwierdzono przekroczeń, w kolejnych latach wykonuje się badania 2 próbek*

4. Gospodarka odpadami

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki (19 08 01)
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05)
- odpady z piaskowników (19 08 02)

W roku 2010 wytworzono następujące ilości odpadów:

- 3,1 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05)
- 0,18 Mg skratek (19 08 01)
- 0,41 Mg odpadów z piaskowników (19 08 02)

Ewidencja powstających odpadów prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów. Zbiorcze zestawienie danych z ilości i rodzajów wytworzonych odpadów za rok 2010 zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego.

Odpady wywożone są na gminne składowisko odpadów.

Oplaty za korzystanie ze środowiska

Oplaty za korzystanie ze środowiska są naliczane i uiszczane regularnie. Zbiorcze sprawozdania są wysyłane w terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do WIOŚ.

Naliczone opłaty za I półrocze 2011 r.:

- opłata za odprowadzanie ścieków – 802,00 zł

II. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
Lp.	dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości*	Dowód (dokumentacja audiovizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenie, informacje, itp.)

III. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popęłniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

IV. Inne zagadnienia

Tabela czynności kontrolnych

Gmina Czeremcha

Lp	Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska	Sprawdzono/dokomano	
		tak	data
1.	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	tak	18.11.2011 r.
2.	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	tak	18.11.2011 r.
3.	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	tak	18.11.2011 r.

