

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY

Okręgowego Inspektoratu Pracy
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
tel. 678-57-49
(pieczęć nagłówkowa Inspektora pracy)



Białystok, dnia 07.11.2013 r.

Nr rej. 01100-53101-K066-Nk01/13

URZĄD GMINY CZEREMCHA
UL. STANISŁAWA DUBOIS 14
17-240 CZEREMCHA

NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 2, 3, 6, 6a⁽¹⁾ w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 5,6,7.11.2013 r.

nakazuję:

1. Uzupelnic opis stanowiska pracy na oczyszczalni ścieków, zawarty w ocenie ryzyka zawodowego dla tego stanowiska, o czynności związane z przyjmowaniem ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 39a ust. 3 pkt 1b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2. Dokonać ponownie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku obsługi oczyszczalni z uwzględnieniem zagrożenia potrącenia pracownika przez poruszające się na terenie oczyszczalni ścieków pojazdy.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

3. Dokonać pomiarów natężenia hałasu na stanowisku obsługi oczyszczalni ścieków BOS 100 oraz Hydrocentrum obsługiwanych przez pracowników urzędu gminy.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),

- § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 2 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166),

4. Zaprzestać powierzania pracownikom obsługującym oczyszczalnię ścieków prania i konserwacji odzieży roboczej we własnym zakresie.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 237¹⁰ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),

pralnia

5. Opracować i udostępnić pracownikom obsługi oczyszczalni ścieków instrukcję bhp określającą miejsce, czas i sposób użytkowania wydanych środków ochrony indywidualnej: szelek bezpieczeństwa wraz z linką asekuracyjną

Termin wykonania: 31.01.2014 *po u mierz*

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 237⁶ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 39c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 4 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

brak szelek + linka

Walec

6. Wyposażyć oczyszczalnię ścieków BOS 100 i Hydrocentrum w przenośne urządzenia kontrolno-pomiarowe przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 207 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 18 pkt 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

praca

7. Pokryć powierzchnie ścian, materiałem odpornym na zmywanie bieżącą wodą, w pomieszczeniu technologicznym oczyszczalni ścieków BOS 100, w którym zainstalowano: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, komory kontaktowe, osadnik wtórny i komora stabilizacji osadu.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),

- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

8. *pnocall* Urządzić dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków BOS 100 odrębne pomieszczenie higieniczno sanitarne - natrysk.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

9. Opracować i udostępnić pracownikom zatrudnionym na oczyszczalni ścieków BOS 100 schemat technologiczny oczyszczalni.

Termin wykonania: 31.01.2014 *+ umowa o rob.*

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 237⁴ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 18 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

10. *pnocall* Zapewnić możliwość obsługi z poziomu terenu zasuw umieszczonych w przepompowni głównej ścieków surowych, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Hydrocentrum Czeremcha.

Termin wykonania: 28.02.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 207 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

11. Dokonać pomiarów skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej przed skutkami dotyku bezpośredniego na oczyszczalni ścieków BOS 100 i Hydrocentrum

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 3 i § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

- art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami z 2012 r. poz. 1256),
- § 180 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 1289),
- pkt 62.1.2 oraz pkt 61.3.3 Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie,

12. Wykonać badania instalacji elektrycznej potwierdzające skuteczną ochronę w razie uszkodzenia izolacji na oczyszczalni ścieków BOS 100 i Hydrocentrum.

Termin wykonania: 31.01.2014

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 1544),
- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- § 3 w/w przepisu w związku z § 180 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 1289),
- pkt 62.1.2 oraz pkt 61.3.6 Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie,

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku, adres: 15-483 Białystok, Fabryczna 2.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

[rr]

(*) – niepotrzebne skreślić

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Nr rej. 01100-53101-K066-Ws01/13



Białystok, dnia 07.11.2013 r.

Pawł Szmur

12.11.2013

URZĄD GMINY CZEREMCHA
UL. STANISŁAWA DUBOIS 14
17-240 CZEREMCHA

WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 5,6,7.11.2013 r.

wnoszę o:

1. Założenie i bieżące prowadzenie indywidualnych kart ewidencji wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:

- § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zmianami oraz z 2009 r. Dz.U. Nr 115, poz. 971),

2. Ustalenie wytycznych i dokonanie w ich oparciu oceny stanu technicznego stalowego zbiornika stanowiącego zespół komór technologicznych oczyszczalni ścieków BOS 100.

Podstawa prawna:

- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 896),
- §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

Uzasadnienie:

Oczyszczalnia ścieków BOS 100 została zaprojektowana i oddana do użytku w roku 1988. Proces oczyszczania ścieków odbywa się w stalowym zbiorniku stanowiącym zespół komór. Zbiornik znajduje się w budynku oczyszczalni ścieków i ulega stopniowej korozji. Nie dokonano oceny stanu technicznego zbiornika i jego konserwacji.

Pouczenie:

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

[rr]

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

(podpis i pieczęć inspektora pracy)
mgr inż. Robert Rogiński

.....
(pieczęć zakładu pracy)

....., dnia
(miejscowość)

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

dot.: odpowiedzi na **nakaz**

Nr rej. ____ / ____ / K ____ / N ____ / 2013

Informuję o wykonaniu następujących zarządzeń nakazowych:

Nr Zarządzenia nakazowego	Data wykonania zarządzenia	Liczba pracowników których zarządzenie dotyczyło	UWAGI

UWAGA:

- * w przypadku opisu sposobu wykonania zarządzenia treść opisu w miarę potrzeby dołączyć pod tabelą lub na załączniku wpisując w polu uwagi numer załącznika

.....
(pieczęć i podpis pracodawcy)