

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK – 47/2013

Kuzawa, dnia 07.05.2013r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Renatę Frankowską - młodszy asystent, upoważnienie nr 3/2013 i nr OR.0112-273/13
(*imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych*)
pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz
art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

WODOCIĄG KUZAWA gm. Czeremcha

2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

(*imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników*)

Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 543-10-25-970 REGON 000534109 PESEL –

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (*imię i nazwisko, stanowisko*)

Pan Jerzy Szykuła - Wójt Gminy Czeremcha

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (*imię i nazwisko, stanowisko*)

Pan Piotr Czykwin – konserwator wodociągu

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (*imię i nazwisko, ewentualnie adres*):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: dnia 07.05. 2013r. godz. 9⁰⁰

2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektu – czystość bieżąca, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń i ujęć wody, uzdatnianie wody, dane techniczne i eksploatacyjne wodociągu, sprawdzenie wewnętrznej kontroli jakości wody oraz pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

KRS 0000367645 gminy

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone.

Właścicielem urządzenia wodociągowego jest gmina Czeremcha. Pobór wody podziemnej odbywa się z studni głębinowych SW-1 i SW-3, studnia SW- 2 jest ujęciem awaryjnym. Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazianie z zastosowaniem masy aktywnej typu G.

Według ostatniego badania przeprowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego PIS woda jest przydatna do spożycia. Czystość bieżąca pomieszczeń stacji uzdatniania wody zachowana. Stan sanitarno-techniczny obiektu dostateczny.

Studnie wiercone zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, obudowy suche, czyste.

Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona zgodnie z wymogami sanitarnymi. Dokumentacja zdrowotna do celów sanitarno – epidemiologicznych konserwatora aktualna. Pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Termometr PP/W/HK/17

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nr 12/HK/2005P/13

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Harmonogram kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu na 2013r.
- Sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2012r.
- Decyzja nr OS.6341.10.2013.JM z dnia 20.03.2013r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
- Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód
- Książeczka zdrowia i orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych konserwatora nr 1324/2006 z dnia 12.09.2006r.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**Wnoszę/nie wnoszę**** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono****
mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.****W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.****Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli******Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ******Data i godz. zakończenia kontroli: dnia 07.05.2013r.godz. 11⁰⁰****Łączny czas kontroli: 2 godz.**