

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK – 61/2015

Kuzawa, dnia 09.06.2015r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Renatę Frankowską - młodszy asystent, upoważnienie Nr 3/2015 i Nr EA.011.277.2015
(*imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych*).
pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (*pełna nazwa, adres, telefon, faks*):

WODOCIĄG KUZAWA gm. Czeremcha

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

(*imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników*)

Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Dubois 14

(*adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks*)

I.3. NIP 543-10-25-970 REGON 000534109 PESEL –

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (*imię i nazwisko, stanowisko*)

Pan Michał Wróblewski - Wójt Gminy Czeremcha

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (*imię i nazwisko, stanowisko*)

Pan Walerian Smyk - Inspektor

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (*imię i nazwisko, ewentualnie adres*):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: dnia 09.06. 2015r. godz. 8⁴⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektu – czystość bieżąca, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń i ujęć wody, uzdatnianie wody, dane techniczne i eksploatacyjne wodociągu, sprawdzenie wewnętrznej kontroli jakości wody oraz pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (*stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

KRS gminy 0000367645

Postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone.

Pobór wody podziemnej odbywa się z 2 studni głębinowych: SW-1 i SW-2, zaś studnia SW- 3 jest ujęciem awaryjnym.

Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazianie z zastosowaniem masy aktywnej typu G.

Według ostatniego badania przeprowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego PIS woda jest przydatna do spożycia. Czystość bieżąca pomieszczeń stacji uzdatniania wody zachowana. Od 15.06.2015r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych obiektu, które będą obejmowały m.in. wymianę stolarki okiennej oraz odnawianie pomieszczeń.

Studnie wiercone zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, obudowy suche, czyste.

Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona zgodnie z wymogami sanitarnymi. Pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Termometr PP/W/HK/17

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nr 23/HK/2005P/15

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Decyzja Nr OS.6341.10.2013.JM z dnia 20.03.2013r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
- Harmonogram kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu na 2015r.
- Sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2014r.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisanym/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli****

Wydano/nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ****

Data i godz. zakończenia kontroli: dnia 09.06.2015r. godz. 10⁴⁰

Łączny czas kontroli: 2 godz.

INSPEKTOR
mgr Walerian Smyk

URZĄD GMINY
CIEKOCINIA
17-240 Ciekocinia
17 04 2015

.....
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

A. Frankowska
.....
(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić